



CERTIFIKÁT EU PŘEZKOUŠENÍ TYPU

číslo: TCM 221/08 - 4573

Dodatek 5

Tento dodatek nahrazuje všechny předchozí verze tohoto certifikátu v plném znění.

List 1 z 5 listů

- Ve shodě:** se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2014/32/EU o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání měřidel na trh (implementovanou v České republice nařízením vlády č. 120/2016 Sb.).
- Výrobce:** ZPA Smart Energy a.s.
Komenského 821
Střední Předměstí
541 01 Trutnov
Česká republika
- Pro:** elektroměr k měření činné energie - jednofázový
typ: ED110.D
třída přesnosti: A
třída mechanického prostředí: M1
třída elektromagnetického prostředí: E2
teplotní rozsah: -25°C...+55°C nebo -40°C...+70°C
- Platnost do:** 6. února 2028
- Číslo dokumentu:** 0115-CS-C006-08
- Popis měřidla:** Základní charakteristiky, schválené podmínky a speciální podmínky, jsou-li nějaké, jsou popsány v tomto certifikátu.
- Datum vystavení:** 23. srpna 2018

Certifikát schválil:



V. 2.

RNDr. Pavel Klenovský