

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHHECHISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÉQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod lisem 129/2, 171 02 Praha 8 - Troja

CERTIFIKÁT

č.: 1200321

Výrobek: Přijímač HDO

Typ: FMX 500 xxxx (viz příloha)

Jmenovité hodnoty: 230/120 V, 50 Hz, fs = 167-1610 Hz, IP 51

Objednatel: ZPA Smart Energy a.s.
Komenského 821, 541 01 Trutnov - Střední Předměstí, Česká republika

Výrobce: ZPA Smart Energy a.s.
Komenského 821, 541 01 Trutnov - Střední Předměstí, Česká republika

Obchodní značka:

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 021480-01/01 ze dne: 29.06.2020

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:

ČSN EN 62052-21:05+A1:17 čl. 5.2.2, 5.8, 5.9, 6.3.3, 7.1, 7.2, 7.3, 7.5.2, 7.5.3, 7.5.5, 7.6.3 – 7.6.13, 7.7,
ČSN EN 62054-11:05+A1:17 čl. 5.2.2, 5.8, 5.9, 6.3.3, 7.1, 7.2, 7.3, 7.5.2, 7.5.3, 7.5.5, 7.6.3 – 7.6.13, 7.7

Jiné údaje:

Certifikát byl vydán na základě splnění požadavků certifikačního schématu „EZÚ certifikát“ a na základě smlouvy č. 021480 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.

Shoda výrobku s uvedenými normami a předpisy zajišťuje shodu výrobku se základními požadavky nařízení vlády č. 117/2016 Sb. (2014/30/EU), 118/2016 Sb. (2014/35/EU) v platném znění a certifikát může být použit jako podklad pro EU Prohlášení o shodě podle zákona č. 90/2016 Sb. o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, v platném znění.

Platnost certifikátu je omezena do: 16.07.2023

17.07.2020

V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedláček
Vedoucí certifikačního orgánu



razítko



021480-01