

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHECHISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÉQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8 - Troja

CERTIFIKÁT

č.: 1150267

Výrobek: Záznamník událostí

Typ: ZU 20

Jmenovité hodnoty: 150-265 V, 50 Hz, -25/+55 °C, 4 analog. vstupy, USB komunikace

Objednavatel: ZPA Smart Energy a.s.
Komenského 821, 541 01 Trutnov, Česká republika

Výrobce: ZPA Smart Energy a.s.
Komenského 821, 541 01 Trutnov, Česká republika

Obchodní značka:

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 201390-01/01 ze dne: 26.04.2012, 201390-01/02 ze dne: 19.04.2012

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:
ČSN EN 61010-1 ed.2:11, ČSN EN 55022 ed.3:11, ČSN EN 55024 ed.2:11

Certifikát byl vydán na základě splnění požadavků certifikačního schématu „EZÚ certifikát“ a na základě smlouvy č. 501198 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.

Shoda výrobku s uvedenými normami a předpisy zajišťuje shodu výrobku se základními požadavky nařízení vlády č. 17/2003 Sb., 616/2006 Sb. v platném znění a certifikát může být použit jako podklad pro Prohlášení o shodě podle zákona č. 22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky, v platném znění.

Platnost certifikátu je omezena do: 30.4.2018

17.4.2015

V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedláček
Vedoucí certifikačního orgánu



razítko



501198-01