

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHHECHISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÉQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod lisem 129/2, 171 02 Praha 8 - Troja

CERTIFIKÁT

č.: 1200600

Výrobek: Zkušební svorkovnice

Typ: ZS 1b

Jmenovité hodnoty: $U_i = 500$ V AC, $U_{imp} = 6$ kV, tuhý slaněný měděný vodič a tuhý plný měděný vodič 16 mm^2

Objednatel: ZPA Smart Energy a.s.
Komenského 821, 541 01 Trutnov - Střední Předměstí, Česká republika

Výrobce: ZPA Smart Energy a.s.
Komenského 821, 541 01 Trutnov - Střední Předměstí, Česká republika

Obchodní značka:

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 022634-01/01 ze dne: 26.11.2020

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:
ČSN EN 60947-7-1 ed. 3:10, ČSN EN 60947-1 ed.4:08+A1:11+A2:15 čl. 5, 8.3, 8.4, 8.5

Jiné údaje:

Certifikát byl vydán na základě splnění požadavků certifikačního schématu „EZÚ certifikát“ a na základě smlouvy č. 022634 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.

Shoda výrobku s uvedenými normami a předpisy zajišťuje shodu výrobku se základními požadavky nařízení vlády č. 118/2016 Sb. (2014/35/EU) v platném znění a certifikát může být použit jako podklad pro EU Prohlášení o shodě podle zákona č. 90/2016 Sb. o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, v platném znění.

Platnost certifikátu je omezena do: 30.11.2023

01.12.2020

V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedláček
Vedoucí certifikačního orgánu



razítko



022634-01